

Kolno, dnia 14.06.2019 r.

MIASTO KOLNO  
ul. Wojska Polskiego 20  
18-500 Kolno

RG.7013.5.2019

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę i montaż klimatyzatorów w ramach zadania pn. **„Dostawa i montaż klimatyzatorów dla 26 pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Kolno leżącego przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kolnie”**

W związku otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego RG.7013.5.2019 z dnia 11.06.2019 r. Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie jednostek wewnętrznych o poziomie hałasu do 32 dB?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych o poziomie hałasu do 32 dB.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie jednostek zewnętrznych o współczynniku SEER nie mniejszym niż 6?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek zewnętrznych o współczynniku SEER nie mniejszym niż 6.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie maksymalnej liczby jednostek zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie jednostek zewnętrznych na gruncie w ilości sztuk nie większej niż 4.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. **XVII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt 1.**, który otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać do dnia: **18.06.2019 r. do godz. 14:00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno; Pokój nr 113 (Sekretariat).

**BURMISTRZ MIASTA KOLNO**

**ANDRZEJ DUDA**