

Kolno, 2019-10-25

**Miasto Kolno  
ul. Wojska Polskiego 20  
18-500 Kolno**

Znak sprawy: RG.271.7.2019

**Dotyczy: „Rewitalizacja Miasta Kolno z uwzględnieniem ważnych obszarów o znaczeniu historycznym i społecznym”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela wyjaśnień o następującej treści:

### **Dotyczy zadania 1**

#### **Pytanie 1**

Proszę o podanie wymiarów podstopnic na schodach

**Odpowiedź:**

**Wysokość stopnia wynosi 15 cm. Płyta podstopnicy o wymiarach 15x120x8 cm.**

#### **Pytanie 2**

Proszę również o potwierdzenie koloru płyt granitowych w rozmiarach 50/25/8 cm, 50/50/8 cm, 100/50/ 8 cm – czy wszystkie płyty mają być w kolorze szarym?

**Odpowiedź:**

**Płyty granitowe o wymiarach 100x50x8 cm i płyty schodowe granitowe są w kolorze jaśniejszym (jasnoszare).**

**Płyty granitowe o wymiarach 50x50x8 cm i 50x25x8 cm są w kolorze szarym (kolor szary jest kontrastowy do jasnoszarych płyt schodowych i płyt o wymiarach 100/50/8 cm).**

**Schody wykonane są z płyt granitowych w kolorze jasno szarym o wymiarach 120x60x8cm.**

**Płyty granitowe obcinane o wymiarach 50x50x8 cm są koloru szarego.**

**Płyty granitowe obcinane o wymiarach 100x50x8 cm są koloru jasnoszarego.**

**Kostka brukowa o wymiarach 10x20x8 jest koloru grafitowego.**

#### **Pytanie 3**

Proszę o podanie ilości odwodnienia liniowego (przedmiar zawiera inną ilość niż projekt)

**Odpowiedź:**

**Przedmiar stanowi element pomocniczy – wyliczenie ilości należy przyjąć z dokumentacji projektowej.**

## Dotyczy zadania 2

### Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie koloru kostki granitowej, co Zamawiający rozumie przez kolor grafitowy a co przez kolor czarny i jasnoszary (proszę o zamieszczenie przykładowego zdjęcia granitu)

**Odpowiedź:**



**jasnoszary**



**szary**



**grafitowy**



**czarny**

### Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie nawierzchni skweru w części północno-wschodniej:

- czy Zamawiający przewidział wykonanie nawierzchni z płyt 60/40/3 cm oraz 60/60/3 cm kolor grafitowy (proszę o przykładowe zdjęcie granitu) oraz o potwierdzenie grubości płyt.
- proszę również o wyjaśnienie, jakie płyty należy zastosować na przemian z płytami granitowymi i pasem zieleni: czy należy zastosować betonowe płyty o wymiarze 40/60/8 cm, czy granitowe? Jednocześnie informujemy, że płyty betonowe nie występują w wymiarze 40/60/8 cm oraz 60/60/8 cm.

**Odpowiedź:**

**Nawierzchnię skweru w części północno-wschodniej należy wykonać w kolorze grafitowym (zdjęcie w odpowiedzi na pytanie 1) o grubości płyty min. 8 cm oraz na przemian z płytami granitowymi i pasem zieleni należy zastosować betonowe płyty o wymiarze 40x60x8cm.**

### Pytanie 3

Alejka zamglawiaczy

- proszę o wyjaśnienie czy należy zastosować płyty granitowe czy betonowe w obrzeżach granitowych 10/20/40 cm?
- proszę o potwierdzenie ze należy wycenić kule betonowe

**Odpowiedź:**

**Przy alejce zamglawiaczy znajdują się płyty betonowe w obrzeżach granitowych. Należy wycenić kule betonowe.**

### Pytanie 4

Róża wiatru

- proszę o wyjaśnienie koloru kostki: kostka bazaltowa szara ( kostka bazaltowa jest tylko w kolorze czarnym)
- czy nawierzchnia róży wiatrów ma być ułożona z płyt szarych - betonowych czy granitowych?
- proszę o potwierdzenie grubości 3 cm dla płyt w kolorze grafitowym
- jakie obrzeża należy zastosować w róży wiatrów?

**Odpowiedź:**

**Kostka bazaltowa szara jest kostką brukową granitową cięto-lupaną w kolorze szarym. Nawierzchnia róży wiatrów (kształt okręgu) ma być ułożona z płyt granitowych. Grubość płyty w kolorze grafitowym należy przyjąć o grubości 8 cm. Należy przyjąć obrzeża granitowe tj. w pozostałych częściach placu.**

### **Pytanie 5**

Proszę również o potwierdzenie obrzeża granitowego- obrzeże granitowe 10/20/40 cm, szare surowo łupane, proste.

**Odpowiedź:**

**Potwierdzam.**

### **Pytanie 6**

Proszę również o potwierdzenie zastosowania płyt betonowych i obrzeża betonowego 6/20 cm  
Proszę o określenie czy zadanie nr 2 obejmuje budowę SKWERU – Dz. EWID. Nr 1404/4 oraz 1405/20, nie dotyczy natomiast remontu placu dz. Nr 1246/30 – kolejny etap inwestycji.

**Odpowiedź:**

**W ramach niniejszego zadania wszędzie są obrzeża kamienne/granitowe.**

**Zadanie nr 2 obejmuje dz. o nr geod. 1404/4, 1405/20 oraz 1246/30 (remont placu).**

### **Pytanie 7**

Jaka ilość ma być tych zamglawiaczy?

**Odpowiedź:**

**10 sztuk: 5 sztuk typu „Seven” oraz 5 sztuk typu „Zig Zag”.**

### **Pytanie 8**

Jaka wysokość ma być? Dowolna czy konkretna?

**Odpowiedź:**

**Zamglawiacz typu "Seven" o wysokość 230cm.**

**Zamglawiacz typu "Zig Zag" dowolnej wysokości.**

### **Pytanie 9**

Jakie mają być konkretnie modele? Widzimy w projekcie "Seven", "Zig Zag", ale także "Cactus"

**Odpowiedź:**

**W projekcie występują zamglawiacze typu „Seven” oraz „Zig Zag”.**

### **Pytanie 10**

Jaka ma być ilość dysz?

**Odpowiedź:**

**Ilość dysz od 6 do 10 szt.**

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje stosowane zapisy w dokumentacjach projektowych w zakresie nazw własnych urządzeń, materiałów i producentów i możliwości stosowania urządzeń i materiałów zamiennych:

1. Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalnie oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. Za urządzenia i materiały równoważne należy przyjąć urządzenia i materiały o parametrach technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji technicznej.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji technicznej, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne dokumenty, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji technicznej co do celu jego przeznaczenia.

3. W przypadku stosowania materiałów i urządzeń równoważnych muszą one spełniać wymagania określone w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda