

Kolno, dnia 10.06.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie  
ul. Wojska Polskiego 22  
e-mail: wrg@kolno.home.pl  
18-500 Kolno

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. **Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku (prawe skrzydło) byłego gimnazjum na przedszkole w Kolnie przy ul. Marii Dąbrowskiej 4.**

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 08.06.2020 r. Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień i odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy posiłki będą przygotowywane na miejscu w kuchni czy też Zamawiający będzie korzystał z cateringu? Wiąże się to z różnymi zakresami prac projektowych

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje przygotowywanie posiłków w adoptowanym budynku.

**Pytanie nr 2:**

W przypadku przygotowania posiłku na miejscu proszę podać, czy kuchnia będzie obsługiwać tylko przedszkole czy również uczniów szkoły?

Odpowiedź:

Kuchnia będzie obsługiwać dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

**Pytanie nr 3:**

Proszę podać rodzaj posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz ich przewidywaną ilość do wydawania?

Odpowiedź:

Wydanie 3 posiłków dziennie (śniadania, obiadu, podwieczorka) dla czterech oddziałów pięcioletków.

Wydanie 1 posiłku dziennie (obiadu) dla pięciu oddziałów sześciolatek.

Zamawiający przewiduje wydawanie posiłków w sposób zmianowy.

**Pytanie nr 4:**

Czy posiłki będą podawane w salach zajęć czy trzeba przewidzieć osobną jadalnię? Jeżeli funkcjonuje takie pomieszczenie czy spełnia wymagane warunki odnośnie wentylacji?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć osobną jadalnię. Takie pomieszczenie nie funkcjonuje w istniejącym budynku.

**Pytanie nr 5:**

Czy kuchnia posiada aktualnie wymagane zaplecze? - tj. magazyn produktów suchych i mokrych, wydzielone pomieszczenia wstępnej obróbki produktów spożywczych, pomieszczenie kuchni właściwej, zmywalni naczyń i pomieszczenia socjalnego dla pracowników kuchni; oddzielne wyjścia dla dostawców towaru i pracowników kuchni

Odpowiedź:

Istniejący budynek nie posiada pomieszczenia zagospodarowanego na kuchnie.

**Pytanie nr 6:**

Czy w pomieszczeniach istniejących przynależnych do kuchni jest zapewniona odpowiednia wentylacja np. mechaniczna, czy należy ją zaprojektować?

Odpowiedź:

Pomieszczenia wyposażone są w wentylację grawitacyjną. Zadaniem wykonawcy jest stwierdzenie czy istniejąca wentylacja będzie spełniała warunki techniczne czy też koniecznym będzie zaprojektowanie innego rozwiązania.

**Pytanie nr 7:**

Czy adaptacja instalacji wewnętrznych sanitarnych będzie wymagała opracowania dokumentacji remontu jej w całości czy tylko związanej z adaptacją i przebudowa niektórych pomieszczeń lub przystosowaniem wyposażenia?

Odpowiedź:

W zakresie dokumentacji instalacji sanitarnej należy uwzględnić tylko adaptację i zmianę zakresu użytkowania budynku.

**Pytanie nr 8:**

Analogicznie jak pytanie 7, ale dotyczy instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

W zakresie dokumentacji instalacji elektrycznej należy uwzględnić tylko adaptację i zmianę zakresu użytkowania budynku.

**Pytanie nr 9:**

Czy istniejące przyłącze energetyczne ulec ma wymianie w związku z planowaną budową windy dla osób niepełnosprawnych, czy też pozostanie bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany przyłącza energetycznego do budynku. Istniejąca moc przyłączeniowa dla całego budynku wynosi 40 kW. W przypadku konieczności zwiększenia powyższej mocy, należy przewidzieć w dokumentacji dostosowanie do niej istniejącej instalacji elektrycznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

Lech Janusz Owczarczyk