

Kolno, 2020-12-21

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Znak sprawy: RG.271.6.2020

Dotyczy: „Rewitalizacja placu umożliwiająca bezpieczne podejmowanie aktywności rekreacyjno – kulturalnych w Kolnie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1

Branża drogowa

- w poz. 35 przedmiaru robót branży drogowej ujęto wykonanie schodów 43 m² - 1kpl

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, z czego mają być zrobione i jakim materiałem obłożone.

- w przedmiarze branży drogowej brak jest zastosowania obrzeży.

Czy należy je zastosować i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Schody żelbetonowe obłożone płytami granitowymi obcinanymi 60x40x3 cm. Zamawiający załącza plik o nazwie „Uzupełnienie 01.rar”.

Pytanie 2

Branża sanitarna

- w pozycji 12 przedmiaru robót - odwodnienie liniowe

W jakiej klasie i o jakich wymiarach należy wycenić odwodnienie liniowe?

Odpowiedź:

Odwodnienie liniowe długości 3,9m, szerokości 25 cm, typu ciężkiego.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda