

Kolno, 2021-01-12

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Znak sprawy: RG.271.9.2020

Dotyczy: „Rewitalizacja placu umożliwiająca bezpieczne podejmowanie aktywności rekreacyjno – kulturalnych w Kolnie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1

Czy w Przedmiarze robót drogowych przyjęto prawidłową ilość nawierzchni z kostki brukowej. Według Oferenta jest rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót o około 88 mb kostki brukowej. Możliwe, iż wynika to z nieujętej kostki brukowej za schodami przy bieżni.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość i rodzaj kostki betonowej i płyt betonowych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Proszę o podanie ilości sztuk płyt betonowych dla 60x60x8 cm oraz dla 40x60x8 cm w celu ułożenia nawierzchni utwardzonej.

Odpowiedź:

Płyty betonowe pokazane są na rysunku „UKŁAD POSADZKI PZR PLAC PRZED STADIONEM-Model (002).pdf” załączonym do dokumentacji projektowej. Ilość płyt betonowych należy przyjąć zgodnie z ww. rysunkiem.

Pytanie 3

Z jakiego materiału wykonać barierki przy schodach. W dokumentacji występuje rozbieżność, podany materiał to stal nierdzewna oraz zwykła stal.

Odpowiedź:

Barierki przy schodach należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4

Według Oferenta przyjęte studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym są zbyt małe.

Odpowiedź:

Podana średnica jest średnicą minimalną. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek o większej średnicy oraz studzienek betonowych.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studzienek kanalizacyjnych systemowych o średnicy 600 mm zgodnie z poz. 13 przedmiaru robót sanitarnych na wykonanie studzienek betonowych o średnicy 500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek betonowych o średnicy 500 mm.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda