

Kolno, dnia 26.03.2021 r.

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

RG.271.1.2021

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na **Przebudowa drogi gminnej nr 116043B w Kolnie (ul. Plac Wolności)**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie Specyfikacji technicznej dotyczącej branży elektrycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza plik o nazwie „STWiOR - Branża elektryczna – zmiana”.

Zapytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację dotyczącą parametrów sadzenia Klonu pospolitego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określa parametry sadzenia drzew:

- Klon zwyczajny *Globosum* szczepiony,*
- rozmiar sadzonek min. 10 cm obwodu,*
- wykonanie palikowania sadzonek,*
- termin wykonania nasadzeń do dnia obowiązywania umowy.*

Zapytanie nr 3:

Projekt wykonawczy udostępniony na stronie przez Zamawiającego obejmuje swym zakresem budowę linii oświetleniowej 370 m i montaż słupów oświetleniowych 9 m, szt. 6, natomiast przedmiar robót zawiera montaż słupów parkowych, budowę kablowego zasilania imprez okolicznościowych, budowę kablowego podświetlania pomnika i oświetlenie okna historycznego, budowę kablowego zasilania urządzeń technicznych Placu Wolności, demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego (do tych robót nie ma udostępnionej dokumentacji projektowej).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar robót o nazwie „Przedmiar - Branża elektryczna – zmiana”

Zapytanie nr 4:

Oprawy LED – wg oddzielnego opracowania – proszę o udostępnienie tego opracowania, gdyż nie ma parametrów technicznych opraw, które mają być zamontowane na słupach oświetlenia drogowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprawy LED nie są przedmiotem zamówienia, należy przewiesić istniejące oprawy typu TECEO S / 5246 / 24 LEDs 512mA NW 38,60W na projektowane słupy oświetleniowe.

Jednocześnie na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Zamawiający **zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu** w zakresie: „6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.”.

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Załączniki:

- 1) STWiOR - Branża elektryczna – zmiana
- 2) Przedmiar - Branża elektryczna – zmiana