

Kolno, dnia 02.04.2021 r.

**Miasto Kolno**  
**ul. Wojska Polskiego 20**  
**18-500 Kolno**

RG.271.2.2021

## **Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na **Budowa ul. Św. Floriana i ul. Sadowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

### **Zapytanie nr 1:**

W pozycjach L.p. 2 tabeli przedmiaru - Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych szt 17 i szt 1 .

Przy wycenianiu należy uwzględnić samą regulację włączów żeliwnych czy również ich zakup?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Należy uwzględnić regulację studzienek na kanalizacji deszczowej w ilości 9 szt. Regulacja zgodnie z pkt 9.1. Szczegółowej specyfikacji technicznej, Regulacje urządzeń podziemnych D-01.03.01 dołączonej do dokumentacji przetargowej obejmuje:*

- a) dostawę materiałów,*
- b) wykonanie robót przygotowawczych,*
- c) wykonanie regulacji (założenie pierścieni odciążających, obetonowanie),*
- d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,*
- e) pomiary i badania.*

*Należy uwzględnić oprócz regulacji zakup włączów żeliwnych oraz ich montaż.*

*Zamawiający informuje, iż na istniejącej kanalizacji sanitarnej należy wykonać regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych bez wymiany włączów żeliwnych.*

Jednocześnie na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Zamawiający **zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu** w zakresie: „6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.”.

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami.

**Burmistrz Miasta Kolno**

**Andrzej Duda**