

Kolno, dnia 21.07.2021 r.

**Miasto Kolno**  
**ul. Wojska Polskiego 20**  
**18-500 Kolno**

RG.271.3.2021

## **Odpowiedzi na zapytania**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na **Przebudowa i rozbudowa części budynku oświatowego na potrzeby przedszkola miejskiego w Kolnie.**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

### **Zapytanie nr 1:**

Czy w ścianach zaplecza kuchennego na I kondygnacji (pom. od 0.8 do 0.19) należy zamontować jakieś okno/okna podawcze?

Brak w przedmiarach i zestawieniu stolarki.

***0.15.** Przygotowalnia wstępna warzyw i owoców wyposażona jest w ciąg do obróbki składający się ze zlewu dwukomorowego z baterią prysznicową do sprawnego opłukania i odciekania, obieraczki do ziemniaków. Umywalka ma zapewnić odpowiednią higienę podczas pracy. W tym pomieszczeniu będą się odbywały procesy: obierania, mycia, oczyszczania i oczkowania. Czysty produkt będzie dostarczany na kuchnię w zamkniętych pojemnikach poprzez okienko podawcze.*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie przewiduje się okna podawczego. Wystąpił błąd w opisie.*

### **Zapytanie nr 2:**

Przy których oknach należy zamontować parapety ujęte w poz. 47 przedmiaru robót budowlanych w ilości 2 szt.? Czy w pozostałych oknach nie należy montować parapetów wewnętrznych?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Prefabrykowane parapety wewnętrzne należy zamontować w oknach O4.*

### **Zapytanie nr 3:**

Przy których oknach należy zamontować parapety zewnętrzne ujęte w poz.50 przedmiaru robót budowlanych w ilości 12 szt.?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Parapety zewnętrzne należy zamontować w oknach O1, O2, O3, O4, ON1, ON2, OD1, OD2.*

### **Zapytanie nr 4:**

Zwracam się z prośbą o zmianę § 8 pkt 6 projektu umowy dotyczące płatności z 1 faktury częściowej i 1 końcowej, na fakturowanie miesięczne i 1 fakturę końcową.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 pkt 6 projektu umowy.*

**Zapytanie nr 5:**

W opisie technicznym instalacji sanitarnych napisano że zastosowano grzejniki płytowe konwektorowe natomiast na rysunkach są naniesione symbole grzejników płytowych? Proszę o doprecyzowanie jakie grzejniki należy policzyć?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Przyjęto grzejniki płytowe z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi. Wyposażone są w osłony boczne i osłony górne typu grill.*

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami.

**Burmistrz Miasta Kolno**

**Andrzej Duda**