

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

RG.271.1.2022

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na „**Modernizacja Stadionu Miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego w Kolnie**”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Proszę o przesłanie schematu technologicznego węzła ciepłowniczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada schematu technologicznego węzła ciepłowniczego. Węzeł ciepłowniczy należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej dołączonej do postępowania przetargowego.

Zapytanie nr 2:

Proszę o dołączenie zestawienia urządzeń z węzła ciepłowniczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada zestawienia urządzeń węzła ciepłowniczego. Węzeł ciepłowniczy należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej dołączonej do postępowania przetargowego.

Zapytanie nr 3:

Proszę o podanie opisu do poz Dostawa Dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poniżej zamieszcza opis do dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Projektuje się windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dostęp do wyższego poziomu stadionu - lokalizacja w projektowanym szybie.

Rodzaj dźwigu: osobowy, hydrauliczny/elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych; 2 przystankowy - obsługujący poziom wejścia na stadion i poziom płyty stadionu Winda dedykowana do budynków z niskim nadsztybiem i podszybiem.

Panel przycisków na kondygnacjach.

Udźwig: 400 kg lub do 630kg

struktura kabiny: stal nierdzewna

lustro: ½ ściany

Oświetlenie: instalacja oświetleniowa oraz gniazdowa w szybie windowym montowana i dostarczana przez dostawcę

Drzwi: teleskopowe/stal nierdzewna

Wymiary kabiny: 110x140cm (szer. x gł.)

Szyb- kabina przelotowa: dwuprzystankowa

Rodzaj napędu: hydrauliczny/elektryczny

Agregat: we wnętrzu windy

Moc napędu: 2,2 kW do 11kW

Zasilanie: po stronie dostawcy

Linia telefoniczna: po stronie dostawcy

Rysunki wykonawcze windy na etapie realizacji dostarcza producent wybranego modelu windy.

Winda z podszybiem max 1m i nadszybiem max. 3,00m.

Zapytanie nr 4:

Czy wyposażenie sportowe opisane w "STADION KOLNO -OPIS WYKONAWCZY - MINISTERSTWO SPORTU.pdf" jest objęte przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie sportowe ujęte w opisie "STADION KOLNO -OPIS WYKONAWCZY - MINISTERSTWO SPORTU.pdf" jest objęte przedmiotem zamówienia.

Niniejsza odpowiedź, wyjaśnienia i zmiany służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią, wyjaśnieniami i zmianami.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda