

Kolno, 2015-01-19

RG.271.10.2014

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Przedmiot zamówienia: Energia słoneczna pracuje dla Miasta Kolno - Instalacje Fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej.

**Zamawiający: Burmistrz Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno**

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu wpłynęły pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

W punkcie 1.2.4.2 PFU zamawiający wymaga, aby kable DC i AC posiadały temperaturę pracy -40 st. C do +120 st.C. Informujemy, że dla wymaganych kabli AC YKYżo nie są dostępne na rynku takie spełniające wymaganie dotyczące temperatury pracy (-40st. C do +120 st. C), a w związku z tym nie jest możliwe złożenie oferty spełniającej SIWZ . Prosimy o skorygowanie lub doprecyzowanie wymagania.

Odpowiedź

Przewody AC i DC temperatura pracy (-40 st. C do +90 st. C) Max. temperatura żyły podczas pracy +120 st. C, pozostałe wymagania bez zmian.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
inż. Andrzej Duda